

VERKLARING VAN BEPROEVING ATTEST OF TESTING



TÜV Nederland Q.A. B.V. (Certificaat/Certificate 2013-A-166)

Verklaart dat een tijdelijke waterbarrière configuratie zoals getest functioneerde en voldeed aan de eisen m.b.t. waterlekage bij de beproefde waterhoogtes t/m 500 mm op basis van PAS 1188 test procedure zoals beschreven in rapport 2013-A-166.

Declares that a temporary water barrier configuration functioning as tested and met the requirements relating to water leakage in the tested water levels upto 500 mm based on PAS 1188 test procedure described in the report 2013-A-166.

Opdrachtgever
Sponsor **Slamdams B.V.**
Krekenburg 8
3417 MH, Montfoort

Merk/ Type **SLAMDAM**
Tijdelijke waterbarrière / Temporary water barrier

Product omschrijving
Description of product Uitvoering: Twee Slamdams conform handleiding tegen elkaar geplaatst links en rechts ingeklemd tussen muren. Slamdams had een breedte van 8500 mm van nominaal 9000 mm. Hetgeen een compressie in lengte van circa 500 mm heeft gehad bij de beproeving.

-Slamdams 3 meter, 3000 x 1320 x 660 (lxbxh) mm met dubbele kamer EPDM
-Slamdams 6 meter, 6000 x 1320 x 660 (lxbxh) mm met dubbele kamer EPDM

Execution: Two Slamdams placed in accordance with instructions side by side, wedged between the left and right walls. Slamdams had a width of 8500 mm of a 9000 mm nominal, which has had a compression in length of approximately 500 mm during the test.

-Slamdams 3 meters, 3000 x 1320 x 660 (LxWxH) mm double chamber EPDM
-Slamdams 6 meters, 6000 x 1320 x 660 (LxWxH) mm double chamber EPDM


Document 2013-A-166

Aanvullende opmerking(en) De handleiding moet nauwlettend gevolgd worden. Het resultaat beperkt zich tot de beproeving zoals bijgewoond en in de geest van de PAS 1188 uitgevoerd.

Remark(s) The manual must be closely studied and applied. The result is limited as attended the trial and in the spirit of the PAS 1188 test procedure.

Opgesteld
Drawn up 19-12-2013 (rev1)

TUV Nederland QA B.V.
CE Projects


E.W.A.C. Franken
Managing Director
TÜV Nederland QA

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit certificaat van goedkeuring bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van dit certificaat een bezwaarschrift worden ingediend bij TÜV NEDERLAND QA B.V., Postbus 120, 5680 AC te Best. In dit bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom dit certificaat niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij dit bezwaarschrift een kopie van dit certificaat en van eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.

Pursuant to the General Administrative Law objection can be made against this certificate of approval. To that end, within six weeks from the date of transmission of this certificate an objection can be made to TÜV QA NETHERLANDS BV, PO Box 120, 5680 AC Best. This objection must state why this certificate is presumed to be not correct. To this appeal, a copy of the certificate and any other matter relating to the accompanying documents should be supplied.